

PUBBLICAZIONE QUESITI

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art.144 del D.Lgs 163/06, per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Macchia Soprana nel Comune di Serre. CIG: 32676451F5

Quesito n. 1

E' possibile prorogare il termine di scadenza del sopralluogo obbligatorio previsto all'art. 13 del disciplinare di gara?

Risposta

No

Quesito n. 2

Relativamente all'impianto di trattamento da realizzare, si può utilizzare una tecnologia diversa da quella indicata?

Risposta

Come riportato all'art. 4 del capitolato tecnico prestazionale, la tecnologia utilizzata può essere in parte o totalmente diversa da quella indicata purchè di pari valore, diffusione e affidabilità e comunque in grado di garantire il riutilizzo dell'acqua nel ciclo di trattamento o lo scarico della stessa nel rispetto dei limiti normativi.